

消防用設備等の技術基準(第8次改訂版)正誤表

第3 スプリンクラー設備の技術基準に誤りがありましたので、次のとおり訂正します。

【第3 スプリンクラー設備の技術基準I、1、(2)、ア、(ア)の表中、基準ヘッド個数 P 9 1】

(誤)

基準ヘッド個数	
高感度型	高感度型以外
<u>2</u>	1 5
8	<u>0</u>

(正)

基準ヘッド個数	
高感度型	高感度型以外
<u>1 2</u>	1 5
8	<u>1 0</u>